



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Черкесска и Усть-Джегутинского района
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (http://www.svkcnpr.ru/gpn), т. 25-43-72, 25-42-34
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской
Республике (87822) 6-01-00, Телефон доверия: ЮРЦ МЧС России г. Ростов 8 (863) 080-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 99/1/98

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному учреждению детский сад

«Таурух» а. Н.Джегута

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законному представителю – Заведующей муниципальным казенным

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Таурух»

а. Н.Джегута Тамбиевой Л.Ю.

на основании распоряжения начальника ОНД и ПР г. Черкесска и Усть-Джегутинского района
подполковника внутренней службы Малсугенова Б.Х. № 99 от «02» апреля 2018 года, ст.6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период «28» 04 2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин проведена плановая проверка в
отношении объекта защиты, МКДОУ Дс «Таурух» а. Н.Джегута по адресу: КЧР Усть-
Джегутинский район а. Н.Джегута пер.Пештеры 6 Заместителем начальника ОНД и ПР г.
Черкесска и Усть-Джегутинского района майором внутренней службы Ермолаевым А.А.
(должность, звание, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МКДОУ д/с «Таурух» Тамбиевой Л.Ю.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	В отношении каждого объекта утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил,	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.2)	08.11.2018	
2	Лица допускать к работе без после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.3)	08.11.2018	

3	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.12)	08.11.2018	
4	Обеспечить проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания.	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 21)	08.11.2018	

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР
г. Черкесска и Усть-Джегутинского района
майор внутренней службы Ермолаев А.А.

(должность, Ф.И.О. гос. инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 04 2018 г.

(подпись)

М.Л.П

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующая МКДОУ «Таурух» Тамбиева Л.Ю.

(должность, Ф.И.О.)

« 28 » 04 2018 г.



(подпись)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

« 28 » апреля 2018 г.

г. Усть-Джегута

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Черкесска и Усть-Джегутинского района по пожарному надзору майор внутренней службы Ермолаев Анатолий Анатольевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы на юридическое лицо (гражданина (ку) Тамбиеву Л.Ю. по результатам проведения плановой проверки МКДОУ Д/с «Таурух» а.Н.Джегута (полное наименование юридического лица) или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ную) по адресу: КЧР Усть-Джегутинский р-н а. Н.Джегута пер. Пештеры 6 (ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что: «28» 04 2018г. с 11 час.00мин. до 12 час.00 мин на территории, в зданиях МКДОУ Д/с «Таурух» а.Н.Джегута по адресу: КЧР Усть-Джегутинский р-н а. Н.Джегута пер. Пештеры 6 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

а именно:

1.	В отношении каждого объекта уполномоченным должностным лицом организации в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты не утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.2)
2.	Лица допускаются к работе без после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.3)
3.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.12)
4.	Не обеспечивается проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 (Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 21)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4 ч.1 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо: В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление выдал


Ермолаев А.А.

Представление получил (а)


Тамбиева Л.Ю.